

„Tüzeléstechnikai és kazán automatika alkatrészeinek beszerzése közszolgáltatáshoz (EDBR)” tárgyú eljárás műszaki specifikációja

BKM Nonprofit Zrt. FŐTÁV Divízió fő tevékenysége a távhőszolgáltatási rendszerek üzemeltetése, karbantartása és felújítása. A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. szolgáltatási területén közszolgáltatási feladatok (távhőszolgáltatás) zavartalan ellátása érdekében a hőtermelő berendezések automatikájának és égővezérléseinek időszakos karbantartása és eseti hibaelhárítása szükséges, mely tevékenységek eredményes, hatékony elvégzéséhez az elhasználódott, hibásan működő berendezések és alkatrészeinek beszerzése szükséges.

Kazán típusok, amelyekhez szükségesek az alkatrészek:

- DOROGOBUZSSZKIJ PTVM 50
- LÁNG HOK 12/12
- UNIFERRO THERMONOVA 1600/G-0,7
- LÁNG HLF 10000
- LÁNG LHF 1000
- LÁNG HLF 10/12
- UNIFERRO THERMONOVA 601/G-0,7
- LÁNG LHF 4000
- VIESSMANN VITOCROSSAL 200
- WEISHAUPT WTC-GB 300-A
- UNIFERRO Thermopress 400 6M
- UNIFERRO Thermopress 1400-6M
- VIESSMANN VITODENS 200-W
- BRONSWERK MGK-4000
- VIESSMANN VITOPLEX SX2A 700
- VIESSMANN VITOPLEX SX2A 560
- ERKA SUPER 70
- FÉG AF105

Kazánégő típusok, amelyekhez szükségesek az alkatrészek:

- TÜKI LNGX-8,5
- Baltur BGN 120P
- Baltur BGN 60P
- TÜKI LNG-8
- PGG-40
- PGG-160
- WEISHAUPT WM-G10/3-A
- WEISHAUPT WM-L-30/2.A/T
- WEISHAUPT WM-G30/2-A/ZM-LN

A felhasználásra kerülő főbb berendezések, és alkatrészek:

- Tömörségellenőrzők
- Szervomotorok és alkatrészei
- Mágnesszelepek és alkatrészei
- Nyomáskapcsolók és alkatrészei
- Hőmérsékletkapcsolók és alkatrészei
- Égővezérlő automatika és alkatrészei
- Égővezérlő PLC és alkatrészei
- Füstgázelemzők és alkatrészei
- Érzékelők, távadók, műszerek és alkatrészeik

A szállítandó termékek elvárt dokumentumai:

- Teljesítménynyilatkozat 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet szerint,
- CE megfelelőségi nyilatkozat,
- Beépítési, karbantartási utasítás magyarul

Budapest, 2023.szeptember 27.